


SOUSTAVA: 3+PE,N,50Hz,400/230V,TN-C-S  
PROSTŘEDÍ: DLE PROTOKOLU  
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NN  
POSPOJENÍM A PROUD.CHRÁNIČI

Vypracoval: JAN KRÍSTEK			 ELEKTROPROJEKTY ING.M.KRÍSTEK IČO: 428 24 362	
Odp. projektant ING. KRÍSTEK	Ved. projektant ING. KRÍSTEK	Techn. kontrola		
Místo stavby parc. č. 3375/1, k. ú. Tachov, Plzeňský kraj			M.tel:+420604200014 e/mail:miroslavkristek@seznam.cz	
Investor Město Tachov, Hornická 1695, Tachov 347 01			Planě u M.L. Tepelská 748	
Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN, HOKEJOVÝ STADION, TACHOV parc. č. 3375/1, k. ú. Tachov, Plzeňský kraj			Formát	Číslo paré
Výkres 1.NP – ZÁSUVKOVÉ ROZVODY			Datum 10/2025	
			Stupeň DPZ	
			Zakázka	
			Meřítko 1:75	
			Č. výkresu 01	